

**ОАО "НИИСантехники"**  
**Испытательный центр "Сантехоборудование"**

Аттестат № РОСС.RU.0001.21МХ07  
 выдан 20 ноября 2014г.  
 ОАО «НИИСантехники» Адрес:  
 127238, Москва, Локомотивный пр., 21



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель  
 ИЦ «Сантехоборудование»  
 Вихров Ю.В.

**ПРОТОКОЛ**  
 сертификационных испытаний  
 № 1591-МХ07-17 от 20 июня 2017 г.

На испытания представлен образец биметаллического радиатора APRIORI (Bm) 500×80.  
(наименование образца)

Габаритные размеры: высота – 555 мм, глубина – 75 мм, ширина – 78 мм, масса – 10,35 кг, межцентровое расстояние – 500 мм, объем радиатора – 1,36 л, объем секции радиатора – 0.17 л, количество секций – 8, диаметр резьбы 1", рабочее давление – 2,0 МПа.

Радиатор предназначен для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

(краткое описание продукции)

Заявитель – ООО «Энергосбыт»  
 Адрес: 301107, Тульская область, Ленинский р-н, п. Шатск, склад Прирельсовый 3А, 3Б, 3В

Изготовитель – ООО «Энергосбыт»  
 Адрес: 301107, Тульская область, Ленинский р-н, п. Шатск, склад Прирельсовый 3А, 3Б, 3В  
(наименование и адрес заявителя)

Образцы идентифицированные должным образом и испытывались на соответствие требованиям ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.1, 5.4, 5.5-5.7, 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.5, 5.18.1, 5.18.2 «Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» п. 4.4.3. Паспорт на изделие  
(НД, обязательные требования, на соответствие которым проводится испытание)

Образец для испытания предоставлен заявителем.  
 Испытания проведены 16 июня – 19 июня 2017 г. в ИЦ «Сантехоборудование» с использованием: Аттестованной камеры и стенда для определения теплового потока отопительных приборов (№ 007), № аттестата 7612, условия проведения испытаний при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности 61%, установки гидравлических испытаний УГИ 450 и поверенных средств измерений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Пункты НД	Требования, показатели	Результат испытаний *)
ГОСТ 31311-2005 п.5.1	Отопительные приборы следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.	ДА
ГОСТ 31311 п.5.4 ГОСТ 53583-2009 п. 4.4.3	Отклонения номинального теплового потока секции от заявленного изготовителем 119 Вт должны быть в пределах от минус 4 % до плюс 5 %.	ДА (тепловой поток 117 Вт)

ГОСТ 31311-2005 п.5.5	Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии. Качество покрытия видимых в условиях эксплуатации поверхностей отопительных приборов должно быть не ниже IV класса по ГОСТ 9.032. Покрытие отопительных приборов должно пройти проверку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.	НП НП
ГОСТ 31311-2005 п.5.6 п. 8.1	Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей.	ДА
ГОСТ 31311-2005 п.5.7	Трубные резьбы на деталях отопительных приборов должны выполняться по ГОСТ 6357, класс точности В.	ДА
ГОСТ 31311-2005 п.5.17.1	Комплектность отопительных приборов – согласно документации изготовителя.	ДА
ГОСТ 31311-2005 п.5.17.2	Отопительные приборы, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, должны снабжаться паспортом, а также инструкцией (руководством) по монтажу и эксплуатации. Допускается объединять паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации в один эксплуатационный документ. При поставке в торговую сеть паспорт должен быть приложен к каждому изделию.	НИ
ГОСТ 31311 п.5.17.3	В паспорте на отопительный прибор должны быть указаны: - ширина; - высота; - глубина; - межцентровое расстояние; - тепловой поток секции; - рабочее давление - объём радиатора - объём секции радиатора  - наименование или товарный знак изготовителя, а также его адрес; - масса; - максимальная температура воды, при которой отопительный прибор может функционировать; - сведения о приемке изделия службой технического контроля предприятия; - гарантии изготовителя - дата выпуска.	ДА 78 мм 555 мм 75 мм 500 мм 117 Вт 2,0 МПа 1,36 л 0,17 л  ДА 10,35 кг до 110°C НИ НИ НИ
ГОСТ 31311-2005 п.5.17.5	Эксплуатационные документы должны быть на языке страны назначения.	ДА
ГОСТ 31311-2005 п.5.18.1	Отопительные приборы должны иметь следующую маркировку: - наименование изготовителя или его торговую марку; - тип отопительного прибора согласно документации изготовителя.	ДА
ГОСТ 31311-2005 п.5.18.2	Отопительные приборы следует упаковывать в пакетирующие кассеты в соответствии с ГОСТ 26598, или в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 и ГОСТ 21650. Допускается использование одноразовых и многоразовых средств пакетирования, а также универсальных контейнеров при условии предохранения изделий от атмосферных осадков. Транспортная упаковка должна позволять идентифицировать продукцию.	НИ
* В данной колонке таблицы применены следующие обозначения: ДА – соответствует требованиям; НЕТ – не соответствует требованиям; НП – требование не применяется для данного изделия; НИ – испытания на соответствие данному требованию не проводились.		

Примечания: Результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, касаются только образца, подвергнутого испытаниям.  
Настоящий протокол содержит 2 страницы.  
Частичная перепечатка протокола без согласования с ИЦ "Сантехоборудование" не допускается.

Зам. руководителя ИЦ «Сантехоборудование»

А.Л. Лукша