



Подсистема добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ)



ВЕРИФИКАТ №8

Верификационный центр: ООО «Центр технической экспертизы», 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, пом. 3112Б, тел. +79031819770, verificationcenter@yandex.ru.

Заявитель: ООО «Энергосбыт», Адрес: Юридический (фактический) адрес: 301107, Тульская область, Ленинский р-н, п. Шатск, склад Прирельсовый 3А, 3Б, 3В (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, дом 16 Б лит. А)
Телефон: +7 (812) 441 3399, E-mail: spb@elso.ru

Изготовитель: Джемзян Навас Индастри Энд Трейд Ко., Лтд

Продукция: алюминиевый радиатор APRIORI (AL) 500x80; биметаллический радиатор APRIORI (BM) 500x80

Указанная в настоящем верификате продукция прошла процедуру верификации и соответствует требованиям документов СДОС НОСТРОЙ и ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Верификат выдан на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений НОСТРОЙ и с учетом протоколов испытаний испытательной лаборатории «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники» и ОАО «Сантехпром» № 12-07-17, № 1591-МХ07-17, № 1590-МХ07-17.

Срок действия верификата с 06.09.2017 г. по 06.09.2018 г. включительно.

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Заявлено	Допуски/результаты испытаний	Требование ГОСТ 31311-2005
Номинальный тепловой поток (теплоотдача) APRIORI (AL) 500x80 APRIORI (BM) 500x80	133 Вт 119 Вт	Допустимое отклонение – 4% + 5% 128 Вт 117 Вт	Пункт 5.4 Соответствует Соответствует
Прочность и герметичность APRIORI (AL) 500x80 APRIORI (BM) 500x80	Р _{раб} 1,0 МПа 2,0 МПа	Р _{исп} – не менее 1,5 Р _{раб} 1,5 МПа 3,0 МПа	Пункты 5.2, 8.4 – Соответствует Соответствует
Статическая прочность APRIORI (AL) 500x80 APRIORI (BM) 500x80	Р _{раб} 1,0 МПа 2,0 МПа	Р _{исп} – не менее 2,5 Р _{раб} 3,0 МПа 5,0 МПа	Пункты 5.3, 8.5 – Соответствует Соответствует
Масса APRIORI (AL) 500x80 APRIORI (BM) 500x80	6,72 кг 9,84 кг	6,72 кг 10,35 кг	Подпункт 5.17.3 – Соответствует Соответствует

Подлинность верификата и достоверность указанных в нем показателей верифицированной продукции могут быть проверены на сайтах: <http://verificationcenter.ru/> и <http://sdos.nostroy.ru/>



Директор верификационного центра

Н.П. Крапивин